

熱源機器の運転状況

蒸気

炉筒煙管ボイラー 4.2t×2台

(1日ごとの交互運転)

B-1-1

B-1-2

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー A重油

貫流ボイラー 2t×1台

(土日のみ運転)

B-2

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー ガス

※蒸気圧力7k以下で運転 蒸気圧力8kで停止

8kヘッダー

4kヘッダー

2kヘッダー

R-2吸収式冷凍機 210t

医療機器系統(オートクレーブ、RO水製造装置等)

空調用加湿

空調用熱交換器 HEX-1-1、HEX-1-2 200t×2台

無散水融雪用熱交換器 HEX-2

厨房系統

貯湯槽 PT-4-1、PT-4-2、PT-4-3

夏季熱源

冷温水発生機 320t×3台

R-1-1

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー A重油

R-1-2

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー ガス

R-1-3

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー ガス

吸収式冷凍機 210t×1台

R-2

蒸気8k

水冷チラー 100t×1台

R-3

電気

空調用蒸気熱交換器 200t×2台

HEX-1-1

蒸気2k

HEX-1-2

冷水1次ヘッダー

冷水2次ヘッダー

冷温水ヘッダー

空調機(ダブルコイル)

ファンコイル(ダブルコイル)

空調機(シングルコイル)

ファンコイル(シングルコイル)

温水1次ヘッダー

温水2次ヘッダー

空調機(ダブルコイル)

ファンコイル(ダブルコイル)

冬季熱源

冷温水発生機 320t×3台

R-1-1

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー A重油

R-1-2

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー ガス

R-1-3

パイロットバーナー ガス着火

メインバーナー ガス

空調用蒸気熱交換器 200t×2台

HEX-1-1

蒸気2k

HEX-1-2

吸収式冷凍機 210t×1台

R-2

蒸気8k

水冷チラー 100t×1台

R-3

電気

無散水融雪用熱交換器

HEX-2

蒸気2k

温水1次ヘッダー

温水2次ヘッダー

冷温水ヘッダー

空調機(ダブルコイル)

ファンコイル(ダブルコイル)

空調機(シングルコイル)

ファンコイル(シングルコイル)

冷水1次ヘッダー

冷水2次ヘッダー

空調機(ダブルコイル)

ファンコイル(ダブルコイル)

サービスヤード、スロープ、重油受入場、液化酸素受入場